



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Модуль В (експертиза типу - типу виробництва)

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0177-26

Термін дії
Term of validity

з 29 квітня 2026 р. по 28 квітня 2036 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued to

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНУЛГАЗ»,
код ЄДРПОУ 45992909,
03150, Україна, місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 346
(доручення JIAXING FURTHER NEW ENERGY Co., Ltd.
No.1378, Shunze Road, Daqiao Town, Jiaxing City, Zhejiang Province,
314006 Китай, від 27.02.2026 р.)

Продукція
Production

Регулятори тиску газу комбіновані прямої дії
двоступеневого редукування серії TENZORA SR2,
моделей: SR2-6, SR2-10, SR2-25, SR2-50,
запасні частини та комплектуючі до них

8481

Код УКТ ЗЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016

Код ДКПП/
DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
(ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27),
ДСТУ EN 19:2017 (EN 19:2016, IDT),
ДСТУ EN 88-1:2015 (EN 88-1:2011, IDT),
ДСТУ EN 88-2:2015 (EN 88-2:2007, IDT),
ДСТУ EN 334:2015 (EN 334:2005+A1:2009, IDT),
ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT),
ДСТУ EN 12266-2:2009 (EN 12266-2:2002, IDT),
ДСТУ EN 14382:2015 (EN 14382:2005 + A1:2009, IDT)

Виробник
Producer

JIAXING FURTHER NEW ENERGY Co., Ltd.,
No.1378, Shunze Road, Daqiao Town, Jiaxing City, Zhejiang Province,
314006 Китай

Місце виробництва
Place of production

JIAXING FURTHER NEW ENERGY Co., Ltd.,
No.1378, Shunze Road, Daqiao Town, Jiaxing City, Zhejiang Province,
314006, Китай

Додаткова інформація
Additional information

Опис моделей міститься в додатку до сертифікату

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
вул. Загородня, 15, Київ, 03150 (юридична адреса),
вул. Плещеева, 10, Київ, 03045 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
On the grounds of

Протоколу № 49/26 ВКОВ від 29.04.2026 р. ВЛ ДП «СВЦОО» (атестат
про акредитацію № 20122 від 28.09.2023 р.); звіту про оцінку № 43/26
від 29.04.2026 р.; рішення з оцінки відповідності № 43-P/26 від 29.04.2026 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
M.I.L./Stamp

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ГО024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0177-26

Регулятори тиску газу комбіновані прямої дії двоступеневого редукування серії TENZORA SR2, моделей: SR2-6, SR2-10, SR2-25, SR2-50 призначені для регулювання тиску попередньо відфільтрованих неагресивних газів шляхом зниження тиску газу та підтримання його на заданому рівні, незалежно від зміни вхідного тиску, а також для автоматичного припинення подачі газу при неприпустимому перевищенні максимальної витрати, при неприпустимому (за умовами експлуатації) підвищенні або зниженні тиску газу в газопроводі за регулятором та автоматичного видалення в атмосферу надлишкового об'єму газу з газопроводу за регулятором при неприпустимому (за умовами експлуатації) підвищенні в ньому тиску.

Регулятори забезпечують контроль вихідного тиску. Двоступенева система пониження тиску зі збалансованим першим ступенем забезпечує постійне значення вихідного тиску, що не залежить від зміни витрати та вхідного тиску.

Комбіновані регулятори тиску газу прямої дії двоступеневого редукування SR2 функціонально складаються з регулюючого блоку з 2-ма ступенями редукування, запірних клапанів по перевищенню тиску, зниженню тиску та перевищенню витрати, запобіжно-скидного клапану.

№	Назва параметра	Значення			
		SR2-6	SR2-10	SR2-25	SR2-50
1	Максимальна пропускна здатність, $\text{м}^3/\text{год}$	6	10	25	50
2	Діапазон вхідного тиску, бар	від 0,1 до 6,0			
3	Діапазон вихідного тиску, мбар	17 - 24			
4	Вбудований запірний клапан	так			
5	Вбудований скидний клапан	так			
6	Вбудований фільтр	так			
7	Клас точності регулювання вихідного тиску	10%			
8	Клас точності спрацювання запірного клапану	10%			
9	Діапазон робочих температур навколишнього середовища	від мінус 30°C до +60°C			
10	Матеріал корпусу	алюмінієвий сплав			

Керівник органу оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
M.H. Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua